



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziółka 30 , 47-303 Krapkowice
sekr. tel. (77) 4466740 , fax (77) 4466741
e-mail: sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
<http://www.gov.pl/web/psse-krapkowice>


KOMUNIKAT nr 8/2023

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego **ZDZIESZOWICE** zaopatrującego miasto Zdzeszowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody przeznaczonej do spożycia otrzymanymi w dniu 23.08.2023 r. stwierdza, że jakość wody spełnia wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Woda jest przydatna do spożycia i może być wykorzystywana do celów spożywczych oraz gospodarczych.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny, tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l, co może spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krapkowicach
Dorota Barelkowska
mgr inż. Dorota Barelkowska